



CONSTAT DE VÉRIFICATION PERIODIQUE
R-605666V

Intervention I-D6C454
Type de prestation Règlementaire facturable
Statut Terminé

RI AD

SITE LOCABOAT - LOCABOAT

QUAI DE DUNKERQUE
47000 - AGEN

VERIFICATEUR Vincent HERBERT

Date Début 11/05/2023 09:00

Date Fin 11/05/2023 09:45

Pétrolier PARTICULIER

Réseau

Tel 0553660074

Vérification périodique

Produit	GO
Numéro de piste	1
Marque	TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
Modèle métrologique EMR	Quantium
Numéro de série	D0917067 R1
N° approbation EMR	T10001
Commentaire	
Conformité	EMR Conforme
Volume remis en cuve (L)	60
Vignette VP posée	CA76202401048
Débit (L/min)	1946
Ajusté	Non
Dispense de la RP	Oui

Nom et Signature du responsable

Bell

Nom du vérificateur

HERBERT Vincent

